(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻമേൽ എന്തുനടപടി സ്വീകരിച്ചു ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത സബ് സ്റ്റേഷന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുറച്ചു ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്താൻ ബോർഡും നിർബന്ധിതമായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാരണത്തിലാണ് ഈ സബ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നത്. സബ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇപ്പോഴുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്ക് പുറമെ പുതുതായി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൂടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പണി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് ഈ മാസം തന്നെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജോലി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലെ തകരാറുകൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ആലംകോട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അനുവദിക്കണമെന്ന നിവേദനം

123. [175] ശ്രീ. കെ. സി. ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ആലംകോട് കേന്ദ്രമായി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അനുവദിക്കണമെന്ന നിവേദനം ഗവൺമെന്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നു വെളിപ്പെടുത്താമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആലംകോട് കേന്ദ്രമായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കാൻ നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) സെക്ഷൻ ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യത പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 2000-ൽ താഴെ ഉപഭോക്താക്കൾ മാത്രമേ പ്രസ്തുത ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുകയുള്ളു എന്നു കണ്ടു. ഇതു ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച മാനദണ്ഡത്തിൽ കുറവായതിനാൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു അംഗീകാരം നൽകിയില്ല. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആഫീസ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കിളിമാനൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഹരിജൻ-ഗിരിജൻ കോളനികളുടെ വൈദ്യുതീകരണം

124. [176] ശ്രീമതി ഭാർഗ്ഗവി തങ്കപ്പൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കിളിമാനൂർ അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം ഹരിജൻ-ഗിരിജൻ കോളനികൾ വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) അവയുടെ പ്രയോജനം എത്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ;

(സി) 1986-87 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിലെ എത്ര കോളനികൾ കൂടി വൈദ്യുതീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ;

(ഡി) ഇതുമൂലം എത്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) വാലംചേരി, കൈത്തോട്, കണ്ണയംകോട്, വണ്ടത്തൂർ-പെമ്മരംകോണം എന്നീ നാലു ഹരിജൻ കോളനികൾ നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പത്തു വീടുകൾക്ക് വൈദ്യുത കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അമ്പത്തിയഞ്ച് (55) തെരുവുവിളക്കുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) പതിനാല് (14) കോളനികൾ.

(ഡി) മുന്നൂറ്റിഎഴുപത്തിയഞ്ച് (375) കുടുംബങ്ങൾക്ക്.

വെളിച്ച വിപ്ലവംവഴി കണക്ഷൻ ലഭിക്കാനുള്ളവർ

125. [177] ശ്രീ. ടെ ാനപ്പൻ നമ്പാടൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വെളിച്ച വിപ്ലവംവഴി എത്ര പേർക്ക് സംസ്ഥാനത്താകെ ഇനി കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ട് ;

(ബി) അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടച്ച എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് ;

(സി) ധനകാര്യമന്ത്രി വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ ചാർജ് എടുത്തതിനുശേഷം 28-2-1986 വരെ മന്ത്രിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ പ്രകാരം എത്ര പേർക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടി ;

(ഡി) സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ നൽകിയ എത്രപേർക്ക് ഇനി കിട്ടാനുണ്ട് ;

ഉത്തരം

(എ) പോസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമുള്ള 14,000 കണക്ഷനുകൾ കൊടുക്കാനുണ്ട്.

(ബി) ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടച്ചവർ ആരുംതന്നെയില്ല.

(സി, ഡി) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിനു ആവശ്യമുള്ള വിദ്യുച്ഛക്തി

126. [178] ശ്രീ. പി. സീതി ഹാജി :

" നാലകത്തുസൂപ്പി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യുച്ഛക്തി ഉപയോഗത്തിന് എത്ര യൂണിറ്റ് വിദ്യുച്ഛക്തിയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly